

EU prohlášení o shodě č. 03-EU-2017

Výrobce: MATEICIUC a.s., Ke Koupališti 370/15, 742 35 ODRY, IČO 60792825
prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

1) Výrobek:

Ochranné trubky z PE-HD, s příměsí retardérů hoření typ PYROSTOP, spojované mechanickými spojkami z polypropylenu.

2) Typové označení:

d (32x3)	d (40x3)	d (40x3,5)
32030102	40030103	4003E203

3) Předmět prohlášení:

Ochranné trubky z PE-HD, s příměsí retardérů hoření, typ PYROSTOP, spojované mechanickými spojkami z polypropylenu určené na ochranu elektroinstalačních a sdělovacích kabelů. Odolnost proti stlačení je min. 450 N/200 mm (kód 450), odolnost proti nárazu je normální (kód N).

4) Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie a jinými předpisy:

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU ze dne 26. února 2014.
ČSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 24: Zvláštní požadavky – Trubkové systémy uložené v zemi.
Zákon č.90/2016 Sb. v platném znění.
Nařízení vlády č.118/2016 Sb. v platném znění.
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 (RoHS2).


5) Certifikace, oznámený subjekt:

Posouzení je uvedeno v CERTIFIKÁTU č. 060382 T/d a závěrečném protokolu č. 3935 0226/2016.
Vydal: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. Zlín, Česká republika, Certifikační orgán pro výrobky č. 3020.

6) Další informace:

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 11.
EU prohlášení vystaveno podle zákona č.90/2016 Sb. v platném znění.
Při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou nesmí být překročeny hodnoty dovoleného zatížení použité chráničky.
Modul posuzování shody: MODUL A.
Společnost MATEICIUC a.s. je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009.
Toto EU prohlášení o shodě ruší všechna předešlá prohlášení, vydaná k výše uvedeným typům výrobků.

V Odrách dne 14. 2. 2017


Alois Mik
technický marketing